

## План мероприятий по улучшению технологии водоподготовки.

| № п/п | Наименование мероприятий   | Периодичность | Ответственное лицо                     |
|-------|--|---------------|--|
| 1.    | Проверка полноты и кратности лабораторных исследований питьевой воды, согласно разработанной программе производственного контроля. Проведение отбора проб питьевой воды на анализ согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 в местах водозабора, пред поступлением воды в сеть и в самой распределительной сети (по графику) | Постоянно     | Начальник ПТО                          |
| 2.    | Контроль за проведением и соблюдением графика ремонта, промывки и обеззараживания резервуаров чистой воды (водонапорных башен и др.)   | Постоянно     | Главный инженер                        |
| 3.    | Чистка накопительных резервуаров   | Ежегодно      | Главный инженер                        |
| 4.    | Контроль за своевременным прохождением медосмотров декретированных лиц, связанных с эксплуатацией водопроводов, их гигиеническое обучение в соответствии с требованиями санитарного законодательства, а также по эпидпоказаниям.   | Постоянно     | Начальник охраны труда                 |
| 5.    | Предоставление в органы санитарной службы информации об авариях на водопроводных сетях и назначение ответственных лиц за выполнение этого требования.  | Постоянно     | Начальник участка в/к                  |
| 6.    | Контроль за обязательным проведением дезинфекции систем водопроводов и водопроводных сооружений во время проведения ремонтных работ и устранения аварий на водопроводных сетях. Составление актов по проведению дезинфекции водопроводных сетей и устранение утечек.   | Постоянно     | Начальник участка в/к                  |
| 7.    | Согласование с органами санитарной службы материалов спецводопользования и проектных материалов по строительству (реконструкции) любых объектов, связанных с системой центрального водоснабжения.  | Постоянно     | Главный инженер                        |
| 8.    | Контроль состояния зоны санитарной охраны источников водоснабжения   | Постоянно     | Главный инженер, начальник участка в/к |
| 9.    | Контроль за наличием необходимого количества дезсредств, требуемых для дезинфекции водопроводных сооружений и водопроводов после аварий на них, утечек и по эпид.показаниям.   | Постоянно     | Начальник участка в/к                  |
| 10.   | Промывка скважин   | 2-3 квартал   | Главный инженер, начальник участка в/к |
| 11.   | Ремонт водопроводных сетей и сооружений.   | Постоянно     | Главный инженер, начальник             |

|     |  |                   |                                       |
|-----|--|-------------------|---------------------------------------|
|     | Замена изношенных участков сетей.  |                   | участка в/к                           |
| 12. | Ремонт запорной арматуры   | При необходимости | Мастер участка в/к                    |
| 13. | Анализ работы артезианских скважин   | Постоянно         | Начальник участка в/к                 |
| 14. | Определение места аварии   | Постоянно         | Начальник участка в/к,<br>слесарь АВР |
| 15. | Оповещение руководства об аварийных ситуациях на сетях водоснабжения                         | Постоянно         | Диспетчер АДС, мастер участка в/к     |
| 16. | Разработка мероприятий по устранению аварий, переход на ранее отработанный режим подачи воды | Постоянно         | Начальник участка в/к                 |
| 17. | Оперативная работа по ликвидации аварий  | Постоянно         | Начальник участка в/к,<br>слесарь АВР |

Главный инженер МУПП «Кохмабытсервис»



Васильев С.А.